

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 38»**

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ППО

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

И.о. заведующего

\_\_\_\_\_  
Е.А. Налимова.

Приказ № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

## **Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий**

(утренники, концерты, конкурсы)

### **1. Общие требования пожарной безопасности**

1.1. Настоящая *инструкция по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДООУ* (детском саду) разработана на основании Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 30 октября 2018г; Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 7 марта 2019г; Приказа МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 №645 (в ред. от 22.06.2010г) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".

1.2. Допускать к проведению массовых мероприятий лиц в возрасте не моложе 18 лет, которые изучили данную инструкцию о мерах пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДООУ, прошли медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

1.3. Обеспечить помещение для проведения массовых мероприятий медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах.

1.4. Участникам массового мероприятия необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать все места расположения первичных средств пожаротушения.

1.5. Обеспечить наличие на этажах и помещениях ДООУ, где проводятся массовые мероприятия, не меньше двух эвакуационных выходов, которые следует обозначить указателями с надписью «Выход». В коридорах развесить указательные знаки, установить необходимые средства пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудовать автоматическую систему пожарной сигнализации, приточно-вытяжную вентиляцию и аварийное освещение.

1.6. Предоставить дежурному персоналу ДООУ исправные электрические фонари заводского изготовления.

- 1.7. Должны быть расчищены от снега и льда крышки колодцев пожарных гидрантов на прилегающей к зданию территории, обозначить их месторасположение при помощи световых указателей на стенах данного здания.
- 1.8. Удостовериться в отсутствии глухих решеток на окнах помещений детского сада для проведения массовых мероприятий.
- 1.9. При проведении массового мероприятия соблюдать все требования инструкции по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в детском саду, поставить на дежурство не менее двух работников.
- 1.10. Немедленно ставить в известность руководителя мероприятия и администрацию ДОУ о каждом несчастном случае с участниками праздника, принимать необходимые меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
- 1.11. Сотрудники, допустившие нарушение настоящей инструкции по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОУ привлекаются к дисциплинарной ответственности и подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил пожарной безопасности.

## **скачать: документы по Пожарной безопасности в ДОУ**

33 документа с учетом приказов на 11 мая 2019 г!

### **2. Требования пожарной безопасности перед проведением массового мероприятия.**

Перед началом проведения массовых мероприятий в ДОУ необходимо:

- 2.1. На основании приказа заведующего дошкольным образовательным учреждением назначить ответственных за проведение массового мероприятия и ознакомить их с документом под роспись.
- 2.2. Провести целевой инструктаж по пожарной безопасности для сотрудников с записью в журнале регистрации инструктажа, ознакомить задействованный в проведении утренников персонал с инструкцией по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в ДОУ, а также с планом эвакуации из помещения и местами расположения огнетушителей.
- 2.3. Тщательно проверить все помещения здания детского сада, эвакуационные пути и выходы на соответствие их данным требованиям пожарной безопасности, а также удостовериться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи, автоматической пожарной сигнализации и аварийного освещения.  
Оставить соответствующие записи в журналах осмотра.
- 2.4. Ознакомиться со сценарием проведения праздника, и в случае планирования применения в рамках программы открытого огня или огневых эффектов потребовать запрета данных действий.
- 2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, выполнить влажную уборку.

### **3. Требования пожарной безопасности во время проведения массового мероприятия.**

При проведении массового мероприятия в детском саду необходимо:

- 3.1. Назначенным ответственным лицам неотлучно находиться в помещении.
- 3.2. Эвакуационные выходы закрыть на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть включенными.

3.3. При подготовке к Новогодним праздникам сотрудникам детского сада необходимо ознакомиться с инструкцией по пожарной безопасности при проведении новогодних утренников в ДОУ.

3.4. Для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. запрещается использовать такие материалы как вата, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов.

3.5. При проведении массовых мероприятий запрещается:

- оставлять зал без освещения;
- использовать открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), использовать дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут стать источником возгорания;
- закрывать окна ставнями;
- запирать распашные решетки на окнах;
- запирать двери эвакуационных выходов на трудно открываемые запоры (замки);
- уменьшать ширину проходов между рядами и ставить дополнительные кресла, стулья и т.п.
- допускать заполнение помещений людьми превышая установленной нормы;
- использовать самодельные электрические гирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру;
- выполнять огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

В аварийных ситуациях при проведении массовых мероприятий в ДОУ необходимо:

4.1. В соответствии с утвержденным порядком действий при возникновении чрезвычайной ситуации в случае возникновения пожара немедленно без паники эвакуировать детей из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы.

4.2. Сообщить о возникновении пожара в ближайшую пожарную часть, заведующему детским садом (при отсутствии - иному должностному лицу) и немедленно приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении участниками массового мероприятия травм, немедленно поставить в известность заведующего детским садом и оказать пострадавшим первую доврачебную помощь. При наличии необходимости отправить пострадавших в ближайшее медицинское учреждение.

#### **5. Требования пожарной безопасности по окончании массового мероприятия.**

По окончании массового мероприятия в ДОУ необходимо выполнить следующее:

5.1. Выключить свет и обесточить все электрооборудование.

5.2. Разместить в отведенное место инвентарь и оборудование.

5.3. Тщательно проветрить помещение и сделать влажную уборку.

5.4. Удостовериться в противопожарном состоянии помещений, закрыть все окна, форточки, фрамуги.

5.5. Провести демонтаж декораций не позднее следующего дня после окончания массового мероприятия в дошкольном образовательном учреждении.

Ответственный за пожарную безопасность: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)