

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 38»**

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО
МБДОУ № 38
_____/Т.Г. Чеснокова

УТВЕРЖДЕНО
И.о. заведующего МБДОУ № 38

Е.А. Налимова
Приказ № _____ от « ____ » _____ 2020 г.

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности на складе продуктов
ДОУ
(ИШБ – 03/2020)**

1. Общие положения

1.1. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности на складе продуктов в ДОУ (детском саду) разработана согласно Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями на 23 июня 2016 г; Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями, согласно Постановлениям Правительства РФ от 17.02.2014г №113, 23 июня 2014г №581, 6 марта 2015г № 201, 10 ноября 2015г №1213, 6 апреля 2016г. №275 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ».

1.2. Инструкция устанавливает правила поведения сотрудников и нормы содержания складских помещений продуктов в целях обеспечения пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении.

1.3. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности на складе продуктов ДОУ является обязательной для соблюдения всеми работниками, которые имеют непосредственное отношение и доступ к складским помещениям продуктов в дошкольном образовательном учреждении.

1.4. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) инструкции о мерах пожарной безопасности на складе продуктов ДОУ (детского сада) привлекаются к уголовной, административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Функциональные характеристики складских помещений продуктов и специфика пожарной опасности.

2.1. Складские помещения - производственные процессы не выполняются. Хранение продуктов питания. Тары, упаковочных материалов для выпускаемой продукции.

2.2. Основными пожароопасными факторами склада продуктов являются:

- мучная пыль, которая образуется при погрузке – разгрузке муки;

- любые растительные масла, животные жиры;
 - объемное количество упаковочных горючих материалов.
- 2.3. Пожароопасные свойства продуктов, веществ и материалов, хранящихся на складе:
- 2.3.1. Растительные масла, животные жиры и продукты, приготовленные на их основе или с их добавлением, относятся к веществам, самовозгорающимся при взаимодействии с воздухом. Они окисляются кислородом в воздухе при нормальных или повышенных температурах. Ограждать от хранения вблизи нагреваемых приборов и поверхностей.
- 2.3.2. Горючая тара: картонные ящики, тканевые и бумажные мешки, бумажные пакеты и ПЭТ пакеты.
- 2.3.3. Бумага: горючий легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения и температура самовозгорания 230 °С. При хранении в кипах имеет способность к тепловому самонагреванию. При хранении в кипах остерегаться от источников нагрева с температурой более 100 °С.
- 2.3.4. Картон и картон гофрированный. Пожароопасные свойства: горючий материал Г4 сильногорючий. Предохранять от источников нагрева превышающих 100°С.
- 2.3.5. Изделия из поливинилхлорида (продукция и упаковка) - горючий материал.
- 2.4. Тушение перечисленных выше материалов выполнять при помощи порошковых или углекислотных огнетушителей.

3. Ответственные за пожарную безопасность в складском помещении для продуктов.

- 3.1. Ответственным за пожарную безопасность на складе для хранения продуктов дошкольного образовательного учреждения назначается кладовщик приказом заведующего.

4. Допустимое количество людей, которые могут находиться на складе продуктов.

- 4.1. В складском помещении продуктов в ДОУ одновременно могут находиться не больше 2-х человек.

5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность на складе продуктов

- 5.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением должен:
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности, исполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны, которые касаются склада продуктов;
 - обеспечивать разработку и выполнять меры по обеспечению противопожарной защиты на складе продуктов в ДОУ;
 - проводить обучение работников дошкольного образовательного учреждения мерам противопожарной защиты;
 - обеспечивать хранение в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения;
 - назначать сотрудника, ответственного за пожарную безопасность на складе продуктов, который обязан строго соблюдать инструкцию по пожарной безопасности на складе продуктов ДОУ, а также все требования пожарной безопасности на складе;
 - обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при возникновении пожара в складском помещении продуктов, наличие планов эвакуации в случае возникновения пожара;

- обеспечить складское помещение продуктов огнетушителями по нормам, установленным требованиями пожарной безопасности;
- запретить приказом курение и использование открытого огня в помещении склада продуктов;
- установить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, с разработкой соответствующего акта;
- обеспечивать рабочее состояние систем и средств противопожарной защиты склада продуктов (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о возникновении пожара, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах).

5.2. Сотрудник ДООУ, ответственный за пожарную безопасность на складе продуктов, обязан:

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складском помещении хранения продуктов;
- обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе тех, которые означают пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;
- позаботиться о наличии плана эвакуации;
- строго следовать требованиям пожарной безопасности на складе продуктов, обеспечить ежедневную уборку и надлежащий порядок.

5.3. Другие сотрудники, имеющие доступ на склад продуктов, обязаны:

- строго соблюдать все требования данной инструкции о мерах пожарной безопасности на складе продуктов в ДООУ, требования пожарной безопасности, установленные на складе;
- знать места хранения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- строго придерживаться требований пожарной безопасности на складе, осуществлять ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в складском помещении;
- не пользоваться пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами в складском помещении продуктов дошкольного образовательного учреждения;
- при обнаружении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом своего непосредственного руководителя;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принимать все возможные меры по ликвидации пожара на складе продуктов;
- оказывать помощь пожарной охране во время ликвидации пожара;
- регулярно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму;
- выполнять все указания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности на складе продуктов в дошкольном образовательном учреждении.

6. Порядок содержания помещений склада продуктов и эвакуационных выходов.

6.1. Ответственное лицо за пожарную безопасность своими полномочиями обеспечивает своевременную уборку помещений склада продуктов от горючих отходов.

6.2. Осуществляет хранение в помещениях склада продуктов и материалов, учитывая их пожароопасные физико-химические свойства.

- 6.3. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не меньше 0,5 метра.
- 6.4. Все проводимые операции, связанные с вскрытием тары, расфасовкой продукции, должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.
- 6.5. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно отключаться от электросети.
- 6.6. Аппараты, которые предназначены для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.
- 6.7. В помещениях склада продуктов запрещается:
- хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
 - проводить уборку помещений склада и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - применять бытовые электронагревательные приборы;
 - оставлять после завершения работы включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;
 - отогревать замерзшие трубы различных систем паяльными лампами и любыми другими способами с использованием открытого огня;
 - при эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (так же, по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
- 6.8. В складских помещениях, предназначенных для хранения продуктов, запрещается устройство любых бытовок, комнат для приема пищи.
- 6.9. Склад продуктов должен быть оснащен необходимыми средствами пожаротушения.
- 6.10. Повреждения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с установленными требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не менее двух раз в год.
- 6.11. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов запрещается:
- строить пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, которые препятствуют свободной эвакуации людей;
 - устанавливать при выходе из склада продуктов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также располагать, в том числе временно, продукты;
 - заставлять эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, упаковками с продуктами, оборудованием, мебелью, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
 - изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются особые требования в соответствии с нормативными правовыми актами;
 - затворы на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания внутри помещения без ключа.

7. Электрооборудование в складских помещениях для продуктов

7.1. При эксплуатации электрооборудования в процессе работы запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с явными нарушениями изоляции;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
- применять в использовании электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные приборы;
- при выполнении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, которые не предназначены по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
- применять дежурное освещение и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

7.2. Эвакуационное освещение в складе продуктов в ДООУ должно включаться автоматически при отключении электропитания рабочего освещения.

7.3. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны всегда находиться во включенном состоянии и быть исправными.

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

8.1. В помещениях склада продуктов дошкольного образовательного учреждения категорически запрещено курить и применять открытый огонь.

8.2. Во время проведения покрасочных работ на складе продуктов необходимо:

- полностью освободить помещение склада от продуктов и материала;
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- выполнять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами исключительно перед их использованием.

8.3. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны реализовываться в помещении склада продуктов только после согласования с заведующим дошкольным образовательным учреждением.

8.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) в помещении склада продуктов должны проводиться только в отсутствие детей и рабочего персонала.

8.5. Последовательность проведения пожароопасных работ и меры противопожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

8.6. Во время проведения огневых работ в складе продуктов необходимо:

- полностью очистить помещение склада от продуктов;
- перед проведением огневых работ провентилировать помещение склада продуктов;
- снабдить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);
- плотно закрыть все двери, которые соединяют помещение склада продуктов с другими помещениями детского сада, открыть все окна;
- осуществлять постоянный контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором выполняются огневые работы, и в опасной зоне;

- немедленно остановить проведение огневых работ в случае превышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

8.7. Во время осуществления огневых работ в помещении склада продуктов ДООУ строго запрещено:

- приступать к выполнению работы при поврежденной аппаратуре;
- проводить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников, у которых не имеется соответствующего квалификационного удостоверения;
- не допустить соприкосновение электрических проводов с баллонами, наполненными сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- осуществлять работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящимися под электрическим напряжением;
- выполнять огневые работы одновременно с наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих лаков, клея, мастик и других горючих материалов.

9. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.

9.1. Хранить в помещениях склада продуктов пожароопасные и взрывоопасные вещества, жидкости и материалы строго запрещено.

9.2. Все оборудование склада после завершения рабочего дня должно обесточиваться.

10. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов.

10.1. Рабочие места в складских помещениях для продуктов (кладовых) дошкольного образовательного учреждения должны регулярно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

10.2. Не разрешается хранить горючие материалы, вблизи отопительных приборов и на путях эвакуации.

10.3. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковка от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из здания дошкольного образовательного учреждения и храниться в закрытом металлическом контейнере, установленном на хозяйственном дворе.

11. Допустимое количество одновременно находящихся в складе продуктов материалов.

11.1. В складском помещении продуктов не допускается хранение веществ и материалов, которые не имеют отношения к хозяйственной деятельности кухни (пищеблока).

11.2. Количество продуктов в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей, полок, выделенных мест для хранения и располагаться только на них. Запрещается его размещение, в том числе временное, на путях эвакуации.

12. Порядок осмотра и закрытия помещений склада продуктов по окончании работы

12.1. После окончания работы складское помещение для хранения продуктов проверяется внешним визуальным осмотром, определяются нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, проверяется исправность автоматических установок пожарной автоматики.

12.2. Если была обнаружена неисправность, необходимо сообщить о случившемся заведующему или ответственному за пожарную безопасность в ДООУ.

12.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут привести к нагреванию или возгоранию, категорически запрещено.

13. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны.

13.1. При обнаружении пожара или признаков горения на складе продуктов (задымления, запаха гари, тления и т.п.) любой работник, должен:

- при помощи первичных средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран, песок) попробовать ликвидировать загорание в складском помещении продуктов детского сада;
- если загорание потушить не получилось, оповестить о пожаре всех находящихся в помещениях людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.
- немедленно вызвать пожарную охрану по номеру телефона 01 или 112 (Единая Служба спасения);
- сообщить диспетчеру: свою фамилию и имя; адрес дошкольного образовательного учреждения; кратко рассказать, где загорание или что горит; не класть трубку телефона первыми, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания;
- при возникновении необходимости, срочно вызвать медицинскую и другие службы.
- начать эвакуацию людей из помещений.

14. Порядок размещения и использования огнетушителей. Меры безопасности при работе с ними.

14.1. Порядок расположения огнетушителей:

- огнетушители, размещенные на складе продуктов дошкольного образовательного учреждения, не должны препятствовать безопасной эвакуации из помещения;
- огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не больше 1,5 метра;
- огнетушители, находящиеся на складе продуктов детского сада, должны быть исправны и обеспечены в необходимом количестве;
- запрещается использование огнетушителей для потребностей, не связанных с ликвидацией загораний;
- запрещается переносить огнетушители с мест постоянного размещения;
- огнетушители должны быть все пронумерованы и указаны в журнале первичных средств пожаротушения;
- не разрешается располагать в помещениях и использовать огнетушители, не обозначенные номерами;
- номер, указанный на огнетушителе, является гарантией его проверки и учета и, как следствие, его исправности;
- огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах, где невозможно их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов;
- для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, электропроводки (до 1000 вольт), применять только порошковые и углекислотные огнетушители.

14.2. Правила применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу возгорания (пожара);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;

- после нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом необходимо струю огнетушащего порошка направить на очаг возгорания.
- 14.3. Правила использования углекислотных огнетушителей:
- уверенно выдернуть чеку;
 - направить раструб на очаг возникшего пожара;
 - открыть запорно-пусковое устройство (нажать на рычаг или повернуть маховик против часовой стрелки до отказа);
 - рычаг/маховик позволяет прерывать подачу углекислоты.
- 14.4. Требования мер безопасности при применении углекислотного огнетушителя:
- углекислотный огнетушитель, оборудованный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением;
 - при работе углекислотных огнетушителей всех типов не разрешается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С.
- 14.5. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:
- при тушении пролитых ЛВЖ и ГЖ тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;
 - горящую вертикальную поверхность тушить снизу вверх, а не наоборот;
 - более эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
 - после использования огнетушителя необходимо заменить его новым, годным к применению;
 - пустой огнетушитель необходимо сдать руководителю для последующей перезарядки, о чем необходимо сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения;
 - применение первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

Ответственный за пожарную безопасность: _____ (_____)

С инструкцией ознакомлен (а) «__» ____ 20__ г. _____ (_____)